



GUTEX Thermofibre

BAUSTELLENPROTOKOLL

Bauvorhaben

Fachbetrieb

Name

Firmenname

Baugebiet/Straße Hausnummer

Straße Hausnummer

PLZ Ort

PLZ Ort

Auftraggeber/Baustelle

GUTEX Thermofibre Produktionscode

Ausführungsdatum

GUTEX Thermofibre Produktionscode

Bauteil	Einbaudicke	Solldichte nach Verarbeitungsrichtlinien	Gemessene Einbaurohdichte

**Einblasrohddichten
in eingebauten Zustand
nach ETA-12/0181**

lose aufgeblasen
25 – 50 kg/m³

Raumfüllend/Verdichte
29 – 50 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit
Bemessungswert λ
0,040 W/mK

Brandverhalten: Euroklasse
DIN EN 13501-1
E

Die Baustelle ist auftragsgerecht und fachgemäß fertiggestellt.

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift Verarbeiter